FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 48675125

Appareillage et systèmes > ARMOIRES ET COFFRETS DE CHANTIER > ARMOIRES DE CHANTIER > ARMOIRE DE COMPTAGE TARIF JAUNE > Armoire de comptage tarif jaune

DÉSIGNATION ARTICLE : Armoire de comptage Tarif Jaune 42/62KVA 4P 100A

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**48675125**
Classe de protection	**1**
IK	**10**
Calibre	**100**
Puissance kVA	**42-60 kVA**
Section de raccordement départ	**95**
Degré de protection	**IP44**
Haute visibilité	**1**
Poids article	**187,000 Kg**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

Série CP

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Hauteur socle	**460**

TÉLÉCHARGEMENT

SCHÉMA ÉLECTRIQUE ET D'IMPLANTATION (0.24 MO)

VISUELS (0.668 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

- Produit :

- système de fermeture des portes "claquer / fermer", claquez la porte, elle restera fermée

- étriers de maintien des câbles d'arrivée et de départ

Très grande durée de vie électrique et mécanique

- armoire en tôle

- fiabilité des composants

Transport facilité

- anneaux de levage

- poignées de transport

Maintenance facile et peu coûteuse

- pièces détachées sur demande

Produits en stock

- Article :

Très grande durée de vie électrique et mécanique

- armoire en tôle

- fiabilité des composants.

Transport facilité

- anneaux de levage

- poignées de transport.

Maintenance facile et peu coûteuse

- pièces détachées sur demande.

APPLICATIONS

Une gamme d'armoires de chantier de 40 à 400A utilisables sur tous types de chantiers et par tous les corps de métiers du BTP.

- armoires livrées testées et prêtes au raccordement

- grande stabilité et fixation au sol possible

- sécurité d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES

Enveloppe en tôle d'acier zinguée et laquée couleur orange RAL 2000
(autre couleur RAL sur demande).
Adaptés aux régimes du neutre TT ou TNS

NORMES

Pour assurer votre sécurité, nos équipements sont :

- conformes « article 10 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques »

- conformes aux recommandations de l'O.P.P.B.T.P. (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)

- conformes à la norme NF EN 61439-4 qui définit les caractéristiques de construction d'ensembles de chantier destinés à une utilisation intérieure et extérieure

- adaptés aux températures d'utilisation de -20°C à +55° C

En plus de ces exigences normatives, nos équipements sont réalisés dans le respect des règles de l'art et contrôlés électriquement avant expédition.

Lors de la réception d'un nouvel équipement, nous vous recommandons de prendre connaissance des instructions de mise en route, affichées sur la porte interne des armoires de chantier.

Pour veiller à la sécurité des utilisateurs, nous vous recommandons de vérifier mensuellement le fonctionnement de l'interrupteur différentiel et de l'arrêt général de sécurité.

ROHS

1