

# Déclaration de Performance (DdP)

N°12603022

## 1. Code et désignation unique produit-type

12603022 FR-N1X1G1-U 3G2,5 CCA C50

## 2. Utilisation prévue

Câble électrique pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis à des exigences de réaction au feu

## 3. Fabricant ou mandataire

SERMES SA  
6 rue Pierre Clostermann  
67120 Dachstein  
France

## 4. Système d'évaluation et de vérification

AVCP System 1+

## 5. Organisme(s) notifié(s)

NB 2479

## 6. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	System AVCP	Norme harmonisée
Réaction au feu	Cca d1,s1,a1	1+	EN 50575/2014+a1/2016
Substances dangereuses	Performance non déterminée (NPD)		

La performance du produit susmentionné est conforme aux performances déclarées.  
La présente déclaration de performance est produite sous la responsabilité exclusive du mandataire.

La déclaration de performance est uniquement valable pour les marchandises présentant une étiquette RPC.

Date d'émission de la DdP : 01/07/2017

Signé au nom du mandataire par : Maxime DAUL  
Responsable Produits